

Zwoleń, dn. 15.01.2021r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP.14.10.20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleniu**”.

Numer ogłoszenia o zamówieni: **771437-N-2020 z dnia 29.12.2020r.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zezwoli na wykonie mniejszej ilości dźwigarów przy zachowaniu tej samej nośności dachu?

Zaprojektowana ilość dźwigarów jest większa o ok. 7 szt. od zaprojektowanej przez wytwórcę dźwigarów dachowych dysponujących programami konstrukcyjnymi do optymalizacji konstrukcji.

Proponowane rozwiązanie umożliwi uzyskanie bardziej optymalnej pod względem technicznym i ekonomicznym konstrukcji, która będzie odpowiadała projektowanym obciążeniom.

Zasadnym ekonomicznie i technicznie wydaje się więc wyrażenie zgody w tym zakresie.

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia wskazanych zmian przy zachowaniu technologii dachu i po sporządzeniu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane projektu zamiennego oraz uzyskaniu zgody Jednostki projektowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego z jednostki współfinansującej inwestycję.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima