

Zwoleń, dn. 19.01.2021r.

Zamawiający

**Gmina Zwoleń**

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP.14.14.20

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleniu**”.

Numer ogłoszenia o zamówieni: **771437-N-2020 z dnia 29.12.2020r.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

### Pytanie 1

1 – Prosimy o uzupełnienie rysunków o ogrodzenie z panelem wysokości 1830 mm. (poz. 105 i 106 przedmiaru). Bark dokumentacji rysunkowej.

2 – Prosimy o uzupełnienie rysunków o bramę przesuwą (poz. 104 przedmiaru). Bark dokumentacji rysunkowej.

3 – Prosimy o uzupełnienie rysunków planu zagospodarowania w zakresie ogrodzeń zewnętrznych – z zamieszczonych rysunków Wykonawca nie jest w stanie poprawnie przedmiarować tego elementu wycen.

### **Odpowiedź:**

Ogrodzenie o wysokości 1830mm będzie przeznaczone, zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu, do *ogrodzenia terenu sportowego od strony północnej, wschodniej i od strony kortów*. W załączeniu szkic przybliżonej lokalizacji ogrodzenia.

### **Uwaga.**

Zamawiający wymaga aby w ofercie uwzględnić min. 2 furtki o szer. 100-110cm w ogrodzeni bieżni (wys. 123cm) i 2 furtki w ogrodzeniu terenu sportowego (wys. 183cm) – ich lokalizacja do uzgodnienia na etapie budowy.

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*