

Zwoleń, dn. 10.06.2020r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418,

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

UDiZM-ZP-271.4.20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń”

Numer ogłoszenia o zamówieni 545812-N-2020 z dnia 01.06.2020r.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej dotyczącej wiaty przystankowej. Przetarg na przebudowę drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa wiatka powinna:

- posiadać miejsca siedzące dla min. 6 osób – ławeczka / krzeselka na tylnej ścianie,
- posiadać wymiary min. 1,2m na 3,0m,
- być konstrukcji stalowej wykonanej ze spawanych profili zamkniętych lakierowanych proszkowo (kolor do uzgodnienia),
- ściany boczne i tylna zabudowane od dołu do połowy wysokości blachą trapezową fabrycznie powlekaną a na pozostałej wysokości przezroczystymi panelami z poliwęglanu.
- posiadać front wiaty niezabudowany – otwarty,
- posiadać dach w kształcie łuku wypełniony przyciemnianym poliwęglanem kanałowym,
- być wyposażona w śmietnik,
- posiadać posadzkę wykonaną z kostki brukowej.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Molendowski
Zastępca Burmistrza