



Schemat przydomowej przepompowni ścieków typ HPD




13	łańcuch	1	stal nierdzewna	
12	Właz montażowy	1		
11	Szafa sterownicza	1		
10	Króciec/kominek wentylacyjny	1	PVC110	
9	Króciec elektryczny	1	PVC75	
8	Króciec napływowy	1	PVC160	
7	Regulator poziomu	2		
6	Króciec tłoczny PE ø63	1	PEHD	
5	Pion tłoczny DN50	1	stal nierdzewna	
4	Zawór odcinający	2	żeliwo	
3	Zbiornik 800x2500mm	1	PEHD\	
2	Zawiesie sprężające z zaworem zwrotnym	1	żeliwo	
1	Pompa zatopialna 09W 2,56kW	1		
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent

Przepompownia:

Przepompownia:

UWAGA

Kopułę przepompowni ustawić tak, aby nie otwierała się na szafkę sterowniczą oraz bramę.

INWESTOR		GMINA ZWOLEN	
		PLAC KOCHANOWSKIEGO 1	
		26-700 ZWOLEN	
ADRES OBIEKTU		ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEN Dz. nr 5368/1	
			
ERMS PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmarzychwiściarów 88/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302			
BRANŻA SANKCJONOWANA		MIE INŻYNIERSKO	
PROJEKTANT		mgr inż. Elżbieta KLIMEK	
		GT-V-63/14/777	
OPRACOWANIE		mgr inż. Mariusz BODNAR	
		ZAP.0168/PWOS/14	
TEMAT OPRACOWANIA		SKALA	
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO			
FAZA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
TRESC		Schemat przydomowej przepompowni ścieków	
DATA		NUMER	
15 GRUDNIA 2020		0 02 82	
NR PRZYSŁUGU		IS-04	