

Zwoleń, dn. 10.06.2020r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418,

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

UDiZM-ZP-271.4.20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń”**

Numer ogłoszenia o zamówieni 545812-N-2020 z dnia 01.06.2020r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Według powziętych informacji, że z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej w kraju spowodowanej koronowirusem SARS-CoV-2, nastąpiła przerwa w dostawach importowanego środka wiążącego EN1 służącego do wykonania recyklingu podbudowy, Zamawiający informuje, że dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, wykonanie recyklingu głębokiego na miejscu o grubości średniej 35cm w technologii wykonania podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE). Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D-04.10.01 w załączeniu.

Opracowana przez wykonawcę recepturę MCE musi być zatwierdzona przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty jej wykonania są po stronie wykonawcy.

/---/ Burmistrz Zwolenia

W załączeniu:

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D-04.10.01.