

Zwoleń, dn.15.02.2016r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1,

26-700 ZWOLEŃ

tel. 048 6762210, fax 048 6762418,

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.03.1.16

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami**”

Numer ogłoszenia o zamówieni **12857 – 2016 z dnia 07.02.2016r.**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Poz.4 (przebudowa ul. W. Jagiełły) oraz poz. 6 (przebudowa ul. Mickiewicza) -prosimy o określenie średniej grubości starej nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź:

Średnia grubość starej nawierzchni do sfrezowania wynosi ok.5,0 cm. Jednocześnie informuje się, że materiał pozyskany z sfrezowania nawierzchni stanowi własność inwestora i należy go odwieźć na odległość do 8km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

/---/Burmistrz Zwolenia