

Zwoleń, dn.27.05.2015r.

Zamawiający:
Gmina Zwoleń
Plac Kochanowskiego 1,
26-700 Zwoleń
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,
www.zwolen.pl
e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.12.15

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „ **Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mickiewicza w Zwoleniu „„.**

Numer ogłoszenia o zamówienia 65863-2015r z dnia 07.05.2015

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 73387-2015 z dnia 21.05.2015

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 74885-2015 z dnia 22.05.2015

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

1. W kosztorysach występuje pozycja montaż igłofiltrów brak jest pozycji pompowanie wody ilość godzin ,w dokumentacji geologicznej zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 1,5m zamontowanie 20 sztuk igłofiltrów na całym odcinku trasy kolektora mija się z celem wykop nie zostanie odwodniony. 2.w pozycji 18 kosztorysu deszczowego jest wykonanie studni DN1000 w pozycji 19 dodatki za głębokość występują kręgi DN 1200 proszę o potwierdzenie które studnie są właściwe.

Odp.1

W poz. 8 kosztorysu ofertowego dotyczącej montażu igłofiltrów należy też uwzględnić pompowanie wody w ilości ok. 120 h. Zgodnie z załączoną dokumentacją geotechniczną woda gruntowa występuje w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 3,0 m ppt tylko w otworze badawczym nr 3 tj. na odcinku w pobliżu przejścia kanałem przez rzekę. dotyczy budowy kanalizacji deszczowej: W poz. 19 kosztorysu ofertowego należy przyjąć studnie o śr. 1000 - zgodnie z projektem.

/---/Burmistrz Zwolenia