
ZK – 1
ZK – 2
ZK – 3
ZK – 4
ZK – 5
ZK – 6
ZK – 7
ZK – 8
ZK – 9
ZK – 10
ZK – x
dFeZn fi8
FeZn 30x4
do kotłowni
do RGNN
Szafa GPD 19" stojąca
Rozdzielnica Główna Kina RGNN
Rozdzielnica Wentylacji
Rozdzielnica Kotłownia
Rozdzielnica Nagłośnienia
Uziom Szpilkowy rozdzielnicy nagłośnienia
Uziom fundamentowy Bednarka FeZn 30x4
Rura osłonowa
l >6m
R<2Ω
189 miejsc w tym 2 strapontenty
Trasa projektowanego WLZ z ZK+TL do RGNN w posadzce w rurze osłonowej w części dobudowywanej
Trasa projektowanego WLZ z ZK+TL do RGNN Kina poniżej podłogi podniesionej w korycie K100H42
dodatkowa Rura DVR 150 do kabiny projekcyjnej na piętrze doprowadzić do szafy teletechnicznej
Dodatkowa rura DVR150 położona pomiędzy szkłami jako zapas
Szafa AMP RACK L; 24 HU; 600 x 600 [mm]
Szafa AMP RACK R; 24 HU; 600 x 600 [mm]
PULPIT STEROWANIA PS01 (EKRAN + KURTYNA DEKORY)
NAPĘD KURTYNY DEKORACYJNEJ
Istniejąca szafka licznikowa wiszące do demontażu (wg. oddzielnego opracowania i postępowania)
Proponowana lokalizacja Złącza z pomiarem (wg. oddzielnego opracowania i postępowania)
Bednarka FeZn 30x4 wyprowadzona ponad poziom gruntu zakończona w studzience doziemnej zaciskiem kontrolnym
Połączenie skręcane bednarka-bednarka zabezpieczone przed korozją
skrzynka z zaworem MAG–3 sygnał do modułu GAZEX
czujnik gazu pod strop
WYŁĄCZNIK ROZDZ. KOTŁOWNI
do wentylatora dachowego
GWP/1
GWP/2
GWP/3
FOH
N1.11 1370m3/h
N2/W2 200kg
centrala podwieszana
sala kinowa 169,3 m² wykładzina PCV
sala prób 68,5 m² wykładzina PCV
scena 77,4 m² wykładzina PCV
hol wejściowy 57,8 m² szlifowana głaz bet.
komunikacja 13,5 m² gres
wc D 11,8 m² wykładzina PCV
wc M 11,0 m² wykładzina PCV
wc N 5,3 m² wykładzina PCV
wc gres 2,8 m²
kotłownia 9,7 m² posadzka przemysłowa
komunikacja 9,3 m² gres
komunikacja 7,1 m² szlifowana głaz bet.
komunikacja 11,8 m² wykładzina PCV
p.obsługi sceny 8,6 m² wykładzina PCV
p.dyrygenta 6,8 m² wykładzina PCV
p.biurowy 8,3 m² wykładzina PCV
komunikacja 16 13,5 m² gres
Uwaga:
1. Przewodów elektrycznych nie wolno układać bezpośrednio na suficie podwieszanym.
2. Przewody nad sufitem podwieszanym układać w rurach elektrointalacyjnych.
3. Zachować odległość umożliwiającą bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz innych instalacji.
4. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót elektrycznych powinien porozumieć sie z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urządzeń.
Ostateczną lokalizację urządzeń elektrycznych tj. gniazda i łączniki, oraz sposób sterowania oświetleiem ustalić z inwestorem na etapie wykonastwa w oparciu o ostateczną aranżację pomieszczeń.
Wszystkie nazwy własne zostały użyte jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych o parametrach niegorszych, niż urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej.
LEGENDA:
IT gniazdo komputerowe 2xRJ45
2 gniazdo 230V 2szt w 1 ramce poziomo
gniazdo 230V
gniazdo 230V IP44
Rozdzielnica elektryczna
GWP Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
WRK Wyłącznik RK np.: FAK-S/KC11/I
Wypust 1-faz./3faz. zgodnie z DTR udządzenia z zapasem przewodu o dł. 2m
WIDOK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
PEI
2x2RJ45
2xRJ45
Puszka podłogowa 12mod. wyposażona w :
FB1
FB2
RN/9 4x
RG/gk6 3x
RG/gk9 3x
IT 1x
RJ 2x
RN/11 4x
RG/gk6 3x
RG/gk9 3x
IT 1x
RJ 2x
RJ gniazdo RJ45 przewód FTP 4x2x0,5 kat 6 z szafy w Projektorni na piętrze
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK KINA "ŚWIT" W ZWOLENIU
ZWOLEŃ, UL. LUBELSKA 6
DZIAŁKA NR GEOD. 5511/1
NR RYS E05
TYTUŁ RYSUNKU
INSTALACJA GNIAZDOWA I SIŁOWA
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
25.04.2016
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż.Tomasz Sebastian Lisek
upr.nr PDL/0077/POOE/09
WSPÓŁPRACA
mgr inż.Emil Bursiewicz