


























Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych o parametrach niegorszych, niż urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej.

LEGENDA OPRAW OŚWİETLENIOWYCH	
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA LED 2200LM
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA 2X35W T5
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA LED 19,0W
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA T5 1x54W
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA Intro IP44
	KINKIET OZDOBNY 3x26W
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA 1x32W
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA OZDOBNA 600D
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA OZDOBNA 900 D
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA OZDOBNA 1200 D
	OPRAWA OŚWİETLENIOWA M-PRM 2x54W
	Lista progowa LED E
	OPRAWA AWARYJNA 2x18W TC-L SHM E IP65 04 2J/AT 840
	OPRAWA AWARYJNA do przestrzeni otwartych AT
	OPRAWA AWARYJNA do przestrzeni korytarzowych
	Oprawa ewakuacyjna naścienna z piktogramem
	Oprawa ewakuacyjna nasufitowa dwustronna z piktogramem

PIKTOGRAMY DO OPRAW EWAKUACYJNYCH ZGODNE
Z PN-N 01256 oraz PN-ISO 7010: 2012



-  Łącznik świecznikowy
-  Łącznik schodowy
-  Łącznik pojedynczy
-  Przycisk zwierny światło
-  Czułnik obecności np. PD3N-1C-FC

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK KINA "ŚWIT" W ZWOLENIU ZWOLEŃ, UL. LUBELSKA 6 DZIAŁKA NR GEOD. 5511/1	NR RYS E01
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA RZUT PIWNICY	SKALA 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		25.04.2016
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Tomasz Sebastian Lisek upr.nr PDL/0077/POOE/09	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Emil Bursiewicz	