6 kotłownia 9,7 m² posadzka przemysłowa
16°C 0,75kW
kocioł gaz. 70kW
bufor gazu dn150mm df.1,8m
projektowana skrzynka z zaworem
istniejące podłączenie gazu do budynku
skrzynka gazowa
154.10
CN–22KV2–60 df.0,6m
2xdn32x3,0 nad sufitem
EI60
2xdn25x2,5
D10
±0,0 154.45
2xdn40x3,5 nad sufitem
4 komunikacja 9,3 m² gres
7 wc N 5,3 m² wykładzina PCV
20°C 0,20kW
2xdn50 stal.
grawitacja ø160
komin ø110/ø150
DEX
gaz pod stropem dn40
NW
20°C 0,30kW
CN–21KV2–60 df.0,4m
Gdzex
2xdn50x4,0
5 komunikacja 7,1 m² szlifowana głaż bet.
EI30
2xdn32x3,0 nad sufitem
10a wc 2,5 m² gres
CN–21KV2–60 df.0,4m
8 wc D 11,6 m² wykładzina PCV
20°C 0,40kW
CN–21KV2–60 df.0,52m
9 wc M 11,0 m² wykładzina PCV
20°C 0,40kW
2xdn16x2,0 nad sufitem
2xdn32x3,0 nad sufitem
CN–21KV2–60 df.0,52m
10 sala prób 68,5 m² wykładzina PCV
±0,0 154.45
E60
O1
CN–22KV2–60 df.1,32m
2xdn20x2,0 nad sufitem
20°C 2,90kW
2xdn16x2,0 nad sufitem
CN–11KV2–60 df.0,72m
20°C 0,42kW
11 p.dyrygenta 6,8 m² wykładzina PCV
CN–11KV2–60 df.1,20m
20°C 0,70kW
12 p.biurowy 8,3 m² wykładzina PCV
13 (N)22,4kW/ 4,3 m² posadzka przemysłowa
N2/W2 3,3kW
14 komunikacja 11,8 m² wykładzina PCV
EI30
154.30
D8
CN–11KV2–60 df.0,52m
CN–21KV2–60 df.0,92m
20°C 0,30kW
+100
2xdn16x2,0
20°C 0,70kW
2xdn16x2,0
2xdn25x2,5 nad sufitem
2xdn25x2,5
15 p.obsługi sceny 8,6 m² wykładzina PCV
D5
D4
D6
na górę
1 hol wejściowy 57,8 m² szlifowana głaż bet.
189 miejsc w tym 2 straponteny
3 scena 77,4 m² wykładzina PCV
+100
20°C 14,6kW
D7
2 sala kinowa 169,3 m² wykładzina PCV
±0,0 154.45
20°C 2,2kW
±0,0 154.45
VNHF1P 09–26–02 df.2,25m
grzejnik kanałowy
MSV–BD dn15
dn15 kvs=4
kurtyna 20kW
2xdn32x3,0
z góry
D9
O1
-5 154.40
B
C
T
w warstwach podłogowych 2xdn16x2,0
5x20 23
6x16 27
5x16 27
3x16 27
2xdn16x2,0 pod stropem
16 komunikacja 13,5 m² gres
16°C 1,2kW
CN–22KV2–60 df.1,0m
projektowane schody stalowe do pomieszczenia technicznego
1x260 26
D11
16°C 1,0kW
2/5 p.techniczne 11,9 m² wykładzina PCV
+322
CN–21KV2–60 df.1,0m
O3
poddasze - pomieszczenie techniczne

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK KINA "ŚWIT" W ZWOLENIU ZWOLEŃ, UL. LUBELSKA 6 DZIAŁKA NR GEOD. 5511/1	NR RYS. G-2
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA GRZEWCZA RZUT PARTERU	SKALA 1:50
PROJEKTANCI:		25.04.2016
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Beata Berezowska upr. proj. KL–79/2001	
OPRACOWUJĄCY PROJEKT INSTALACJA SANITARNA	mgr inż. Barbara Królak upr. bud. MAZ/0181/POOS/06	