

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Radomiu
Inspektorat w Zwoleniu**

26-700 Zwolen, ul. Sikorskiego 15

www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel/fax. (048) 676-22-78

e-mail: o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Zwolen, 2011.06.29

R/IZW.0231-9 / 2011

**Zakład Obsługi Inwestycji
Miroslaw Przysiwek
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Wyszyńskiego 6**

Dot. uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu w ul. : Słowackiego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Żeromskiego, Partyzantów, – od Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Wiślanej

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, Inspektorat w Zwoleniu odpowiadając na pismo z dnia 09.06.2011 w sprawie uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu w ul. : Słowackiego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Żeromskiego, Partyzantów od Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Wiślanej informuje ;

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega przez rzekę Piątkowy Stok w km 0+600 , rowy melioracyjne : R-Z-1 w km 0+810 , R-Z w km 1+340, R-P w km 1+670 oraz zbieracze drenarskie w ul. Konopnickiej (drenowanie wykonane w 1942 roku) .

Projekt uzgadnia się pod warunkiem :

- przejścia kanalizacji sanitarnej przez rzekę oraz rowy melioracyjne należy wykonać przewiertem w rurze osłonowej na głębokości min. 1,2 m pod dnem , w przypadku uszkodzenia skarp należy doprowadzić je do stanu poprzedniego. Przejścia przez rzekę i rowy należy oznakować.
- przejścia przez zbieracze drenarskie w ul. Konopnickiej należy wykonać na głębokości min. 0,5 m pod zbieraczami
- prace na gruntach zdrenowanych należy wykonać pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu , z którym należy spisać odpowiednią umowę.

Na przejścia przez rzekę i rowy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

W zał. ksero mapy w skali 1:2000 z naniesioną siecią drenarską

Do wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
2. Urząd Miejski w Zwoleniu
3. RZSW w Zwoleniu
4. a/a

Osoba prowadząca:

Teresa Pytlewska tel. 48 676-22-78

Kierownik Inspektoratu

mgr Jan Peksyh