



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Zwoleń
26-700 Zwoleń ul. Perzyny 82
tel. (48) 678 18 00, fax (48) 678 18 90

Zwoleń, 8.08.2011 r.
TU/1803 /2011

**Zakład Obsługi Inwestycji
Mirośław Przysiwek
ul Wyszyńskiego 6 (II piętro)
73 – 110 Stargard Szczeciński
NIP 854-100-09-78**

W nawiązaniu do pisma I-PK/316/012/2011 RZE Zwoleń przesyła protokół z uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w Zwoleń w zakresie ulic: **Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kochanowskiego, Słowackiego, Partyzantów, Żeromskiego oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej położonej przy ul Puławskiej 88 do ul Wiślanej .**

Informujemy, że przedłożone opracowanie uzgadniamy tylko pod względem zgodności z warunkami technicznymi zasilania oraz założeniami podanymi przez RZE Zwoleń. Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami obciąża projektanta (podstawa-Uchwała Nr 75 Rady Ministrów z dnia 10.03.1972r.)

K/O
1 x Adresat
1 x a/a

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Zwoleń
Kierownik Techniczny
Wojciech Jarošek

wpłynęło dnia
16.08.2011 (P.O.)

Protokół Nr 7/ 2011

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakładzie Energetycznym w Zwoleniu odbytego w dniu 8.08.2011 roku na którym rozpatrzono trasę projektowanej: „**Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla m-ci Zwoleń ul. Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kochanowskiego, Słowackiego, Partyzantów, Żeromskiego oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej położonej przy ul Puławskiej 88 do ul Wiślanej**” . Informujemy, że przedłożone opracowanie uzgadniamy tylko na niżej wymienionych warunkach:

1. Inwestor powiadomi pisemnie Rejonowy Zakład Energetyczny Zwoleń o rozpoczęciu prac.
2. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami energetycznymi wykonać zgodnie z PBUE. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań urządzeniami energetycznymi wykonać ręcznie.
3. Ewentualną przebudowę linii energetycznych uzgodnić w RZE Zwoleń.
4. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń (kable, uziomy, konstrukcje wsporcze) należy natychmiast nas powiadomić celem likwidacji zagrożenia i zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń.
5. Koszty napraw i przywrócenia prawidłowej pracy naszych urządzeń poniesie sprawca uszkodzenia.
6. Przy wykopach zabezpieczyć słupy energetyczne zbliżające się do wodociągu na odległość mniejszą niż 1,5m.
7. Na rys nr 1.1 ul. Słowackiego zaprojektować kanalizację obok słupa nr 3 linii 15 kV.
8. Niniejszy projekt uzgadnia się na okres 1-ego roku z uwagami.

Rada Techniczna w składzie:

1. Henryk Baran
2. Andrzej Lisowski
3. Stanisław Bińkowski

Podpisy Rady Technicznej:

1
2
3

Wniosek Rady Technicznej
zatwierdzam

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Zwoleń
Kierownik Techniczny
Wojciech Jaroszek