



- w piwnicy i na parterze grzejniki stalowe płytowe zasilane z boku dla pionu nr 9, na parterze, grzejniki stalowe płytowe zasilane od dolu
- piony c.o. zakończone samoczynnymi zaworami odpowietrzającymi
- w oknach montować grzestrowiane nawiewniki okienne
- rury c.o. ze stali węglowej, cienkościenne, ocynkowane, łączone na zacisk, prowadzone po wierzchu ścian
- istniejące grzejniki, armatura grzejnikowa i rury c.o. - do demontażu
- istniejące kotły c.o. wraz z urządzeniami kotłowymi i armaturą do demontażu

o. bud. Domu Nauczycielskiego
Pxdn25 (obieg nr 2)

[illegible]