



OZNACZENIA

- w piwnicy i na parterze grzejniki stalowe płytowe zasilane z boku
- dla pionu nr 9, na parterze, grzejniki stalowe płytowe zasilane od dołu
- pion c.o. zakończone samoczynnymi zaworami odpowietrzającymi
- w oknach montować higrosterowane nawiewniki okienne
- rury c.o. ze stali węglowej, cienkościenne, ocynkowane, łączone na zacisk, prowadzone po wierzchu ścian
- istniejące grzejniki, armatura grzejnikowa i rury c.o. - do demontażu
- istniejące kotły c.o. wraz z urządzeniami kotłowymi i armaturą
- do demontażu

INWESTOR		Gmina Zwolen	
BIURO		26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1	
PROJEKTOWY		BIURO USŁUG TECHNICZNYCH	
MAREL-PROJEKT		ul. Traugotta 34/12, 26-600 Radom	
OBJEKT		Termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Barycz gm. Zwolen	
ELEMENT		INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU	
PROJEKTOWY		P.B.W. I.S.	
DATA I PODPIS		NR ARCH. NR RYS.	
01.2016		01.2016	
01.2016		3	
Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone			