

Zwoleń, dn. 09.11.2022r.

Numer postępowania: ZP.271.RW.45.22.RG

Zamawiający:


Gmina Zwoleń  
Plac Kochanowskiego 1  
26-700 Zwoleń

**WYJAŚNIENIA 4**  
**do zapytania ofertowego**

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 zł

na wykonanie zadania pn. „ **Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i ulicznego na energooszczędne typu LED w Zwoleniu**”

Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie możliwości innego rozwiązania oświetlenia awaryjnego przy planowanej modernizacji, poprzez dołożenie dodatkowych certyfikowanych opraw Led przystosowanych do oświetlenia AW. Jak poniżej na załączonym obrazku.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania wskazanych dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego w pobliżu nowych opraw oświetlenia podstawowego zamontowanych w miejscu starych opraw rastrowych z wbudowanym modulem oświetlenia awaryjnego. Należy mieć na uwadze, że powyższa akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z konieczności uprzedniego uzgodnienia projektowego poprawności proponowanego rozwiązania pod względem ochrony p.poż. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzenia odpowiednich prób i pomiarów potwierdzających prawidłowość działania zamontowanych opraw.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Piotr Wajs*  
Kierownik Referatu  
Rozwoju Gospodarczego