

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- obnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup>	km przew. przew.	0.138	0.138
2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgni- ku	kpl	3.000	
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	7.000	7.000
4	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	7.000	7.000
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	7.000	7.000
6	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych przętowych w gruncie kat III	m		
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziołów lub przewodów uzienających w gruncie kat III	m	9.000	9.000
8	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - haki	szt.	4.000	4.000
9	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	4.000	4.000
10	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów AsXSn 2x35 (przejście przez stację transformatorowe)	kpl.prz ew. kpl.prz	1.000	2.000
11	KNNR 5 0402-01	Montaż punktu sterowania oświetleniem z zegarem astronomicznym	szt.	1.000	1.000
12		Dopuszczenie do pracy przez właściwy rejon energetyczny	prób.	1.000	1.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uzieniąjącej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000	1.000
14	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.000	2.000
			RAZEM	1.000	1.000

**UWAGA: w zakres zamówienia nie wchodzi demontaż starego i montaż nowego punktu zapalania**