

*P. Wojas*



Zwoleń, 7.03.2019r.  
RM/HB/1488/2019

Urząd Miejski Zwoleń  
Pl. J. Kochanowskiego 1  
26 – 700 Zwoleń

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2018r. przychyliła się do wniosku i wyraża zgodę na zasilenie obwodu oświetlenia ulicznego z istniejącego słupa nr 13 – linia niskiego napięcia „Paciorkowa Wola1”. Wyrażamy też zgodę na rozbudowę oświetlenia w ramach istniejącego przydziału mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej.

W związku z powyższym należy własnym kosztem i staraniem przy zachowaniu odpowiednich norm i obowiązujących przepisów:

1. Dobudować linię kablową oświetlenia ulicznego w Paciorkowej Woli.
2. Dobudowane oświetlenie podłączyć do istniejącego oświetlenia ulicznego na słupie nr 13.
3. Dokumentację projektową uzgodnić w RE Ostrowiec w trybie roboczym.
4. Sugerujemy aby w/w przebudowę wykonać w miarę możliwości w technologii prac pod napięciem, przy zachowaniu procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w PGE. Prace winna wykonać firma posiadająca odpowiedni potencjał do prowadzenia robót elektrycznych, w tym prac pod napięciem.
5. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.
6. Dobudowane oświetlenie uliczne pozostanie na majątku i w eksploatacji Miasta Zwoleń.

Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami pomiarów i oświadczeniem wykonawcy należy złożyć celem odbioru technicznego w RE Ostrowiec po realizacji zadania.

Z poważaniem:

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RM

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Ostrowiec  
Wydział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Wojciech Jaroszek